



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,
тел. 346-12-60, 346-12-70
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 6-37-51

Предписание N 28/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Киргинский детский сад», территория, здание, помещения различного функционального назначения объекта

во исполнение: Распоряжения Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору № 13 от 28.03.2020 г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период "28" мая 2020 года с 11-00 до 12-00; "18" июня 2020 года с 11-00 до 12-00;

проведена проверка: государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Глухих Родионом Михайловичем

территории, зданий и сооружений: Заведующий - муниципального дошкольного образовательного учреждения «Киргинский детский сад» Логинова Татьяна Анатольевна, территория, здание, помещения различного функционального назначения объекта, по адресу: 623841, Свердловская область, Ирбитский район, с. Кирга, ул. Толбузина, 4.

совместно с заведующим - муниципального дошкольного образовательного учреждения «Киргинский детский сад» Логиновой Татьяной Анатольевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание детского сада				
1	Помещение детского сада не обеспечено аварийным освещением	(СНиП II-4-79 п. 4.27)	02.11.2020 г.	
2	Выход со второго этажа в чердачное помещение не соответствует требованиям	(ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	02.11.2020 г.	

		пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 п. 7.6, 7.7)	
3	Руководитель не обеспечил исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей	(п. 37 (1) ППР в РФ № 390)	02.11.2020 г.*

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение 15 дней вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Глухих Родион Михайлович

"18" июня 2020 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):
Заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Киргинский детский сад»
Логинава Татьяна Анатольевна

"18" июня 2020 г.

(Handwritten signature)

(подпись)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99

№	Дата	Содержание	Статус
1	02.11.2020 г.	Выдано предписание № 390	Исполнено
2	02.11.2020 г.	Выдано предписание № 390	Исполнено
3	02.11.2020 г.	Выдано предписание № 390	Исполнено