



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,
тел. 346-12-60, 346-12-70

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 6-37-51

г. Ирбит

" 18 " июня 2020 г.
12-00

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 28**

По адресу: 623841, Свердловская область, Ирбитский район, с. Кирга, ул. Толбузина, 4.

На основании: распоряжения (приказа) N 28 от "22" мая 2020 года Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору Попова Андрея Сергеевича,

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Киргинский детский сад», территория, здание, помещения различного функционального назначения объекта

Дата и время проведения проверки:

"28" мая 2020 года с 11-00 до 12-00 Продолжительность 1 час.

"18" июля 2020 года с 11-00 до 12-00 Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 2 часа

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Заведующий - муниципального дошкольного образовательного учреждения «Киргинский детский сад» Логинова Татьяна Анатольевна 22.05.2020 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку:

Глухих Родион Михайлович, государственный инспектор г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий - муниципального дошкольного образовательного учреждения «Киргинский детский сад» Логинова Татьяна Анатольевна

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Здание детского сада

- Помещение детского сада не обеспечено аварийным освещением (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СНиП II-4-79 п. 4.27);
- Выход со второго этажа в чердачное помещение не соответствует требованиям (ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 п. 7.6, 7.7);
- Руководитель не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (п. 37 (1) ППР в РФ № 390);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 28/1/1 от 18.06.2020 года.
- Проверочный лист от 18.06.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Глухих Родион Михайлович



С Актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Киргинский детский сад»

Логинова Татьяна Анатольевна "18" июня 2020 г.

_____ (подпись)

Отметка об отказе в ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись, уполномоченного должностного лица проводившего проверку)